

АКТ № 2031 12 2009разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности

настоящий акт составлен представителем «Сетевой организации» _____

ЗАО «Электросеть»

(наименование предприятия)

Генеральный директорА.П. Германский

(должность Ф.И.О.)

и представителем «Абонента» _____

ОАО «Уралавтоприцеп»

(наименование предприятия)

Генеральный директорВ.И. Филатов1. Источник питания, наименование ПС и линий: ГПП-16, КРУ 6 кВ фидера 16-125 и 16-1262. Граница балансовой принадлежности: Кабельные наконечники КЛ 6 кВ фидеров 16-125 и 16-126 на ГПП-163. Балансовая принадлежность ПС и линий: КРУ 6 кВ ГПП-16 на балансе ЗАО «Электросеть»
Кабельные линии 6 кВ от фидеров 16-125 и 16-126 ГПП-16 на балансе
ОАО «Уралавтоприцеп»4. Граница эксплуатационной ответственности: Совпадает с границей балансовой
принадлежности

По своим сетям от границы балансового разграничения с «Энергосистемой» до границы балансового разграничения с «Абонентом» за электроснабжение «Абонента» несет ответственность «Сетевая организация».

5. Согласованное напряжение на границе раздела и места его замера: III и IV с.ш. 6 кВ ГПП-16;
6,3 кВ ± 5% (± 10%)6. Максимальная (разрешенная) мощность по техническим условиям «Сетевой организации»
в нормальном режиме: 10000 (10770) кВт (кВА), lg φ = 0,47. Присоединенная суммарная мощность: 34600 кВА.8. Количество и продолжительность отключений для проведения плановых ремонтов суммарно 72 часа в год, но не более 24 часов подряд.9. Электроснабжение «Абонента» осуществляется по III категории электроснабжения.10. Нагрузка потребителей I и II категории (кВт): отсутствует

Приложения: 1. Схема электроснабжения.

2. Перечень средств измерения в точке поставки электроэнергии.

«Сетевая организация»

Генеральный директор ЗАО «Электросеть»А.П. Германскийм.п. «31» 12 2009 г.№ 20/БФЭТ/05/В №331
от 06.11.2009

«Абонент»

Генеральный директорОАО «Уралавтоприцеп»В.И. Филатовм.п. «31» 12 2009 г.